

É possível monitorar os aparelhos Novus com o software LabVIEW®?

Nossos aparelhos utilizam o protocolo de comunicação Modbus RTU. Não há, até o momento, drivers desenvolvidos para o LabVIEW. Contudo, o site da NI fornece o seguinte link com informações úteis para esta implementação:

Do LabVIEW and LabVIEW Real-Time Support Modbus?

<http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2CD034F223C650E9862569570041995C>

ID de solução único: #1002

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2011-01-29 16:28