

Comunicação Modbus

Tenho um equipamento com saída RS485 e protocolo Modbus RTU. É possível ler os registradores deste equipamento com o software FieldChart?

O **FieldChart** foi desenvolvido somente para equipamentos Novus, portanto, com ele não é possível ler variáveis de outros equipamentos que utilizem o protocolo Modbus RTU.

O software de supervisão SCADA **Superview** permite leitura de variáveis de qualquer equipamento que utilize o protocolo Modbus RTU. Assim, para a sua aplicação, esta seria a escolha indicada.

ID de solução único: #1091

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:44