

O que ocorre quando o controlador está executando um programa de Rampas e Patamares e falta energia elétrica?

Hoje em dia, utilizamos a seguinte estratégia:

Ao retornar a energia elétrica, o controlador retorna ao início do último segmento que estava sendo executado e segue executando daí.

Dica:

No caso de haver um segmento com duração de 1 hora e, aos 59 minutos houver falta de energia, ao retornar a energia o controlador irá executar todo o segmento desde o início. Para evitar isto, pode-se fragmentar o segmento em porções menores, por exemplo, com 6 segmentos de 10 minutos.

ID de solução único: #1197

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2008-10-08 09:53