

Temp-WM e Temp-DM

Possuo um Controlador Programável (CLP) lendo o sinal de um transmissor 4-20 mA. É possível obter uma indicação local desta variável?

Sim. O normal é colocar um indicador em série com o transmissor, ou seja, o sinal 4-20 mA que vem do transmissor passa também pela entrada 4-20 mA do indicador.

Contando que estejam isolado (situação normal, principalmente em transmissores alimentados pelo loop), esta topologia irá funcionar, agregando a funcionalidade de indicação local ao processo. Entretanto, sugerimos que o fabricante do CLP seja contactado para esclarecer eventuais dúvidas a respeito da ligação dos aparelhos.

ID de solução único: #1217

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2009-02-03 10:06