

Outras Dúvidas

Preciso de um monitoramento a distância de uma sala climatizada (TEMPERATURA E UMIDADE). O dispositivo deve proporcionar o acompanhamento em valores absolutos dentro de faixas pre definidas. Deve possuir alarme sonora para indicação de condições de operação fora do especificado. As salas encontram-se dentro da própria empresa e distam 30m.

Primeiramente deve-se verificar qual equipamento atende a sua necessidade, no caso o N 322 RHT seria o suficiente (controle ON/OFF).

Esse termostato possui 2 set points distintos, um para temperatura e outro para umidade e dois relés sendo 1 SPDT e outro SPST, juntamente com comunicação MODBUS através da serial RS 485 caso queria fazer um monitoramento remoto, possui também tempo de acionamento, desacionamento e retardo de alarme.

ID de solução único: #1021

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 11:38